

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47,
centr@megalink.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Чита, ул. Красноярская, 58 каб. 10 индекс 672039, тел. 41-73-00

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 228 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»

Позднякова Надежда Николаевна

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «04» августа 2021 года по «13» августа 2021 года инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чита УНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю Помигаловой Анной Александровной проведена плановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад № 10» по адресу: г. Чита, ул. Ингодинская, 70

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» Поздняковой Надеждой Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании детского сада противопожарные преграды, отделяющие помещение кухни от других помещений детского сада с иным классом функционального назначения не имеют соответствующего заполнения противопожарной преграды	ст. 88, ч. 1 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ-123); п. 12 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» от 16.09.2020 г. № 1479 (далее — ППР в РФ); СНиП 21-01-97*	09.12.2021	

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
2	Не обеспечено наличие на дверях помещения кухни, обозначенной категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 ППР в РФ, СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	09.12.2021	
3	Противопожарные преграды помещения подвала с наличием в нем электрощитовой и теплового пункта с выходом в общие лестничные клетки не отделены ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	ч. 1 ст. 88 ФЗ-123	09.12.2021	
4	Не обеспечено наличие на дверях электрощитовой, обозначенной категории по взрывопожарной и пожарной опасности	п. 12 ППР в РФ, СП 12.13130.2009	09.12.2021	
5	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты)	ст. 83 ФЗ-123; п. 54 ППР в РФ	09.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

в _____ четвертом _____ 2021 года

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по г. Чита Помигалова А.А.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » августа 2021 года



Предписание для исполнения получил:

Л. Поздник
(подпись)

завед. Поздник Л.П.
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » 08 2021 года

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.